

Vodohospodár Makov, spol. s r.o., Makov č.60,023 56 Makov, IČO:36002950
Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina vo vložke 3374/L, oddiel: Sro

Váš list číslo/zo dňa

Náš list číslo
2/2011

Vybavuje
Ing. Marián Masnica

Telefón
041/4364220
0905444372

MAKOV
05. 01. 2011

makov@makov.sk

VEC

Povodňový plán zabezpečovacích prác vodovodu v obci Makov

I.

Všeobecné ustanovenia

1. Firma Vodohospodár Makov, spol.s r.o. je podnikateľská spoločnosť, zapísaná v OR OS Žilina vo vložke č. 3374/L, oddiel: Sro
Jej 100% vlastníkom je Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov.
2. Uvedená firma je vlastníkom a nájomcom vodovodov v obci Makov. Zabezpečuje prevádzku a správu vodovodov a celého vodovodného systému v obci Makov.
3. Korešpondenčná adresa a sídlo spoločnosti je:
Makov č. 60
023 56 Makov
IČO: 36002950
DIČ.: 2020134226
IČ DPH: SK 2020134226
č.tel.: 041/4364218
fax: 041/4364220
e-mail: vodo@mail.t-com.sk, makov@makov.sk

Zodpovednými osobami za plnenie povinností z *Povodňového plánu zabezpečovacích prác vodovodu v obci Makov* sú:

Ing. Marián Masnica, konateľ spoločnosti, č. tel.: 0905444372
p. Ivan Gajdoš, technický správca vodovodu, č. tel.:0902604115.

II.

Povinnosti správcu vodovodu a vlastníka a správcu stavby, objektu a zariadenia umiestneného na vodnom roku

1. V zmysle § 10, ods. 2, písm. c) a d) zákona NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami správca vodovodu ako potrubného líniového vedenia križujúceho vodný tok a vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré sú umiestnené na vodnom toku, sú povinné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác.
2. V zmysle § 37, ods. 1 zákona NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami.

3. V zmysle § 37, ods. 2 zákona NR SR č.7/2010 o ochrane pred povodňami vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný:
- a) v oblasti prevencie
 - 1. vypracovať a aktualizovať povodňové plány zabezpečovacích prác,
 - 2. zabezpečiť podľa povodňových plánov pracovné sily a vecné prostriedky na výkon povodňových zabezpečovacích prác,
 - 3. umožniť vykonanie povodňovej prehliadky a zúčastniť sa na jej vykonávaní,
 - 4. predložiť pri povodňovej prehliadke na požiadanie na nahliadnutie stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie,
 - 5. prijať opatrenia na predchádzanie zhoršenia odtoku povrchových vôd, chodu ľadov alebo kvality vody,
 - b) počas povodňovej situácie
 - 1. informovať o povodňovej situácii obec, orgán ochrany pred povodňami a správcu vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcu drobného vodného toku,
 - 2. zabezpečovať pracovnú pohotovosť svojich zamestnancov, preverovať ich pripravenosť a zabezpečovať dostupnosť vecných prostriedkov na ochranu pred povodňami,
 - 3. zúčastňovať sa na hlásnej povodňovej službe a varovaní obyvateľstva,
 - 4. vykonávať povodňové zabezpečovacie práce podľa povodňového plánu,
 - 5. spolupracovať so správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo so správcom drobného vodného toku pri povodňových zabezpečovacích prácach,
 - 6. odstraňovať predmety, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody,
 - 7. zabezpečovať dokumentovanie priebehu povodňovej situácie na vodnej stavbe,
 - 8. vykonať na príkaz orgánu ochrany pred povodňami mimoriadnu manipuláciu na vodnej stavbe,
 - c) po povodni
 - 1. odstrániť následky spôsobené povodňou,
 - 2. vyhodnotiť povodňové škody na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní a umožniť ich verifikáciu,
 - 3. vypracovať súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach a predložiť ju obci,
 - 4. upraviť kritické miesta, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť priebeh ďalšej povodne,
 - d) vykonávať iné opatrenia na ochranu ľudského zdravia, životného prostredia, kultúrneho dedičstva, hospodárskej činnosti a na predchádzanie povodňovým škodám.

III.
**Identifikácia objektov, ktoré sú umiestnené na vodnom toku
a povinnosti správcu**

1. Identifikácia objektov:

<u>Por. č.</u>	<u>Názov objektu</u>	<u>Identifikácia miesta</u>
1.	Odberný objekt obecného vodovodu	Makov-Kopanice-Papajovský potok (728,4 m n.m.)
2.	Odberný objekt vodovodu Belone	Makov-Čierne-Belone-Beloňovský potok

2. Odberné objekty sú umiestnené v horných častiach toku. V prípade nebezpečenstva povodne a povodňovej situácie technický správca vodovodu monitoruje odberné objekty, odstraňuje z nich naplaveniny, monitoruje vodný tok pod odbernými objektmi smerom ku prameňom, či nie sú na toku uhynuté zvieratá.

3. Zároveň technický správca vodovodu monitoruje možné podmytie, narušenie stability odberných objektov, resp. ich úplné zaplavenie. O týchto skutočnostiach ihneď informuje konateľa spoločnosti a protipovodňovú komisiu obce.

IV.
**Identifikácia križovania vodných tokov podľa projektu skutočného vyhotovenia
vodovodu v obci Makov a povinnosti správcu**

1.

P. č.	Vetva	Materiál	D (mm)	Spôsob križovania	Identifikácia križovania	Situácia projektu skut. vyhotovenia	Tok
1.	Prívodné potrubie P1	PVC	110 x 4,3	v toku	Pri odbernom objekte Makov-Kopanice-Papaje	21	Papajovský potok
2.	Prívodné potrubie P1	ocel'	100	v toku	Pri úpravni vody Makov-Kopanice-Papaje	20	Papajovský potok
3.	Zásobné potrubie A	PVC	110 x 4,3	v toku	Pri Úpravni vody Makov-Kopanice-Papaje	20	Papajovský potok
4.	Zásobné potrubie A	PVC	110 x 4,3	v toku	Makov-Kopanice-Papaje pri moste nad RD p. Pavla Gašparíka súp.č. 86	20	Papajovský potok
5.	Zásobné potrubie A	PVC	110 x 4,3	v toku	Makov-Kopanice-Papaje na sútoku Papajovského potoka a Kysuce povyše pohostinstva	19	Papajovský potok
6.	Zásobné potrubie A	PVC	110 x 4,3	v toku	Makov-Kopanice-Papaje za pohostinstvom	18	Kysuca

7.	Zásobné potrubie A2	rPE	50	ponad tok na moste	Makov-Kopanice-Nová Dedina-most u p. Sojčákovej	17	Kysuca
8.	Zásobné potrubie A2	rPE	50	v toku	Makov-Kopanice-Nová Dedina oproti RD rod. Bobkovej	16	Potok z Novej Dediny
9.	Výtl. potrubie A Zásobné potrubie B	PVC	110 x 4,3	v toku	Makov-Trojačka povyššie pož. nádrže Kysučné	14	Trojačka
10.	Zásobné potrubie J	rPE	50	v toku	Makov-Kopanice-Jandale poniže RD p. Macka	14	Kysuca
11.	Zásobné potrubie J	rPE	50	v toku	Makov-Trojačka povyššie pož. nádrže Kysučné	14	Trojačka
12.	Zásobné potrubie Z1	rPE	50	v toku	Makov-Kopanice-Jandale poniže RCH p. Babiša	14	Kysuca
13.	Výtl. potrubie A	PVC	110 x 4,3	ponad tok	Makov-Centrum oproti bývalej Okrasy na moste na Vodár. ulicu	10	Kysuca
14.	Zásobné potrubie Z	PVC	110 x 4,3	popod tok	Most u železn. stanice oproti RD p. Suranovej	03	Kysuca
15.	Zásobné potrubie C	ocel'	80	ponad tok	Most u sv. Jána smerom do Potoka	03	Kysuca
16.	Zásobné potrubie Vod.-Ústredie smerom k cintorínu	IPE	80	popod tok	Holácky potok za Penziómom Stará fara	03	Holácky potok
17.	Zásobné potrubie V1	rPE	50	ponad tok	Most do Obracani	02	Kysuca
18.	Zásobné potrubie V1-3	HDPE	90	v toku	Nad RCH p. Dočárovej súp. č.17	02	Obracane
19.	Zásobné potrubie D4	rPE	50	v toku	Nad BD Makov-Čierne súp.č.17 k Smutníkovcom	05	Holácky potok
20.	Zásobné potrubie D	PVC	90	v toku	Za RD p. Štefana Záhumenského v Makove-Čiernom	06	Holácky potok
21.	Zásobné potrubie V 1-1 SO227	HDPE	100	v toku	Makov-Čierne oproti Penziónu u Medvídka	06	Holácky potok
22.	Zásobné potrubie D V1-1 SO227	PVC HDPE	90 100	v toku v toku	Makov-Čierne most u starej školy	07	Holácky potok
23.	Zásobné potrubie D	PVC	90	v toku	Makov-Čierne oproti Agrofarmy	07	Holácky potok
24.	Zásobné potrubie V1-1 SO227	HDPE	100	v toku	Makov-Čierne most oproti spadnutého kravína u Agrafarmy	08	Holácky potok

2. Povinnosťou technického správcu vodovodu je v prípade nebezpečenstva povodne a povodňovej situácie monitorovať križovanie vodného toku. V prípade, že by došlo k narušeniu stability križovaní vodného toku, je povinný ihneď zastaviť vodu pri najbližšom hlavnom uzávere a ihneď túto skutočnosť nahlásiť konateľovi spoločnosti a miestnej povodňovej komisii.
3. Ďalší postup bude zadaný vedením spoločnosti a miestnou povodňovou komisiou tak, aby došlo k bezpečnému zásobovaniu obyvateľstva pitnou vodou podľa *Povodňového plánu záchranných prác obce*, ktorého súčasťou je *Plán núdzového zásobovania vodou*.

V. Záverčné ustanovenia

1. Kontakty:

1. Kontakt na technického správcu vodovodu:
Ivan Gajdoš - 041/4364218, 0902 604 115
 2. Kontakt na konateľa spoločnosti:
Ing. Marián Masnica – 041/4364220, 0905 444 372
 3. Kontakt na predsedu miestnej povodňovej komisie:
Ing. Marián Masnica – 041/4364220, 0905 444 372
 4. Kontakt na predsedu obvodnej povodňovej komisie:
Ing. Marián Furka - odbor krízového riadenia - 041/4333261
 5. Kontakt na Obvodný úrad životného prostredia:
041/4334780
 6. Kontakt na dispečing Severoslovenských vodární a kanalizácií, a.s.:
Nepretržitá 24 hod. služba – 041/7071729, 041/7003150, 0905 575 347
 7. Kontakt na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru:
041/4312301, 0961/426505
 8. Kontakt na poskytovateľa záchranej zdravotnej služby:
Operačné stredisko záchranej zdravotnej služby – 112, 155
 9. Kontakt na obecný hasičský zbor:
Milan Kubošník – 0904003862, Marián Slaninák - 0907360436
 10. Kontakt na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému:
Tiesňové volanie – 112, 041/5117249
2. Vecné prostriedky vyčlenené v rámci firmy na výkon povodňových záchranných prác
 - 2.1 Terénny automobil SUZUKI CA236BP
 - 2.2 Skladové zásoby a technické prostriedky firmy
 3. Tento povodňový plán zabezpečovacích prác bol schválený Obvodným úradom životného prostredia v Čadci listom č.j.....zo dňa.....

V Makove, dňa 5. januára 2011

Ing. Marián Masnica
konateľ spoločnosti

Obec Makov, Makov č. 60, 02356 Makov
www.obecmakov.sk
makov@makov.sk

IČO: 00314129
č. účtu: 0311855487/0900
SLSP, a. s. exp. Turzovka

tel.: 041/4364220
mobil: 0905 444 372
fax: 041/43 64 220